



BLOK OPOROWY DLA TRÓJNIKÓW



BLOK OPOROWY DLA ŁUKÓW



WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH
GRUNTY MOKRE 10 atm.
DLA TRÓJNIKÓW

ŚREDNICE NOMINALNE TRÓJNIKÓW	A	B	CIŚNIENIE PRÓBNE 10 ATM		
			h	l	b
100/80 80/80	300	200	300	500	250

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH
GRUNTY MOKRE 10 atm.
DLA ŁUKÓW

WENI. ŚREDNICA D mm	KĄT ZAKŁAMANIA α°	A	B	CIŚNIENIE PRÓBNE 10 ATM		
				h	l	b
90-110 PVC	90	300	200	300	800	300
	45	300	200	300	500	300
	11-30	300	200	300	350	250

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDEX" Euzebiusz Czuryło 14-500 BRANIEWO Plac Piłsudskiego2		
TREŚĆ: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej nr 1135N w m. Pomorska Wieś	NR RYS. 9	SKALA skazona
PB+W SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH	DATA 12.2010	
PROJEKTOWAŁ: inż. I. CISZAK upr. nr 250/EL/79		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. D.DOKTOR-ROCHNA upr. nr 1696/EL/91		